

Település	Mintavétel ideje	pH - MSZ 260-4: 1971 3. fejezet (visszavont szabvány)		Ammónium-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 [mg/L]		Kémiai oxigénigény (KOI (BOI S) ISO 15705:2002 [mg/L]		Biokémiai oxigénigény (BOI S) M1:2015 [mg/L]		Összes foszfor MSZ 260-2:1980 [mg/L]		Összes nitrogén - M2:2020 [mg/L]		Összes lebegőanyag MSZ 260-3:1973 5. fejezet [mg/L]		Hexánnal extrahálható anyag (SZOE) MSZ 1484-12:2002 [mg/L]		Cink MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]		Kadmium MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]		Króm MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]		Nikkel MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]		Ólom MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]		Réz MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]		Vas MSZ EN ISO 11885:2009 [mg/L]	
		mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték	mért érték	határérték
Bakonyszentlászló	2026. II. negyedév	7,49	6-9,0	0,17	10	27,67	125	<10	25	2,39	10	6,27	50	19,33	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Bana	2026. II. negyedév	7,59	6-9,0	4,91	10	50,33	125	12,00	25	1,40	10	17,50	55	13,33	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Csorna	2026. II. negyedév	7,57	6-9,5	7,24	20	37,83	125	11,00	25	1,08	10	17,72	55	14,67	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	0,13	20
Écs	2026. II. negyedév	7,65	6-9,5	0,07	10	26,33	125	<10	25	0,55	2	12,70	15	10,00	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Győr	2026. II. negyedév	7,70	6-9,5	1,34	20	36,00	125	10,17	25	0,59	2	8,73	10	16,83	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	0,22	20
Kapuvár	2026. II. negyedév	7,40	6-9,5	0,09	20	36,17	125	12,00	25	3,52	10	31,00	55	12,33	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	0,19	20
Kunsziget	2026. II. negyedév	7,59	6-9,5	0,13	10	27,67	125	<10	25	0,49	10	6,90	55	15,00	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	0,14	20
Páli	2026. II. negyedév	7,35	6-9,5	0,43	20	24,67	125	<10	25	1,49	10	9,43	55	<10	35	<2	10	0,06	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Rábacsécsény	2026. II. negyedév	7,60	6-9,5	0,07	20	30,33	125	11,00	25	5,87	10	11,83	55	18,67	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Szany	2026. II. negyedév	7,57	6-9,5	16,43	20	37,33	125	<10	25	2,89	10	25,87	55	11,67	35	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Tét	2026. II. negyedév	7,41	6-9,5	0,27	10	53,67	75	16,33	25	1,76	5	22,40	50	13,33	50	<2	5	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Veszprémszarsány	2026. II. negyedév	7,55	6-9,0	0,41	10	53,33	125	21,00	25	5,23	10	16,87	50	48,33	35	<2	10	0,05	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Győrsövényház	2026. II. negyedév	7,31	6-9,5	28,50	20	63,00	200	19,00	50	5,00	10	35,40	55	45,00	75	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	2,50	20
Gyarmat	2026. II. negyedév	7,52	6-9,0	22,80	10	36,00	75	<10	25	1,51	5	29,00	50	<10	50	<2	5	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Rábatamási	2026. II. negyedév	7,76	6-9,5	26,90	20	33,00	200	14,00	50	1,08	10	32,00	55	13,00	75	<2	10	0,08	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	0,56	20
Mórichida	2026. II. negyedév	7,74	6-9,5	27,40	20	72,00	200	16,00	50	3,00	10	32,80	55	<10	75	<2	10	0,07	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	0,04	2	<0,1	20
Bakonypéterd	2026. II. negyedév	7,82	6-9,5	0,24	20	37,00	300	<10	80	3,10	10	11,30	55	<10	100	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20
Bakongyvirót	2026. II. negyedév	7,76	6,5-9,0	7,1	5	52	75	14	25	2,3	5	12,4	25	23	50	<2	10	<0,04	2	<0,002	0,1	<0,04	1	<0,02	1	<0,04	0,2	<0,04	2	<0,1	20